

**AH-ENERGY, s.r.o.
ZLÍN**

**Výkaz dodržování standardů kvality
dodávek elektřiny a souvisejících služeb
LDS za rok 2023**

únor 2023

AH-ENERGY, s.r.o. Zlín	Standardy kvality dodávek elektřiny	Výtisk	1
		List	2
		Počet stránek	11

Název:

Standardy kvality dodávek elektřiny a souvisejících služeb LDS v roce 2023

LDS:	Areál Prabos, Komenského 9, 763 21 Slavičín Průmyslový areál 0288, 763 21 Slavičín Areál ZD, Boršovská 2591, 697 01 Kyjov Areál Mlýnská 709, 697 01 Kyjov Průmyslový areál Místecká 0/VO, 739 21, Paskov Areál Ratiboř 551, 756 21, okres Vsetín VKK Myslivecká, 735 32, Rychvald Areál Slušovice, Slušovice 626, 763 15 Průmyslový areál VRACOV Průmyslová, 696 42, Vracov Areál Louky 304, Zlín, 763 02 Rybníky, Zlín – Prštné, Zlín 760 01 Vracov Stadion, Vracov 696 42 Lípa, 763 11 Lípa Strážovice, 696 38 Strážovice Průmyslový areál Vítkov, 749 01 Vítkov		
Zpracoval:	Ing. Filip Jasenský	Dne: 29.2.2024	
Schválil:	Ing. Mário Holík	Dne: 29.2.2024	
Zpracováno:	únor 2024		
Číslo licence	120304091		
Určeno pro:	Energetický regulační úřad Jihlava		

AH-ENERGY, s.r.o. Zlín	Standardy kvality dodávek elektřiny	Výtisk	1
		List	3
		Počet stránek	11

Souhrnný výkaz dodržování všech garantovaných standardů za rok 2023

Držitel licence: **AH-ENERGY, s.r.o. Zlín**

Licence skupiny: 120304091

§	Standard	Počet případů			Počet vyplacených náhrad	Výše vyplacených náhrad	Teoretická výše náhrad*
		Celkem	Standard nedodržení				
			[-]	[-]			
5	ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny	6	0	0%	0	0	0
6	dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny	6	0	0%	0	0	0
7	výměny poškozené pojistky	0	0	0%	0	0	0
9	lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí	0	0	0%	0	0	0
10	lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí	0	0	0%	0	0	0
11	zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě	7	0	0%	0	0	0
12	umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny	7	0	0%	0	0	0
13	ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlžení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci	0	0	0%	0	0	0
14	ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby	0	0	0%	0	0	0
15	výměny měřicího zařízení a vyrovnání plateb	0	0	0%	0	0	0
16	předávání údajů o měření	0	0	0%	0	0	0
17	lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny	0	0	0%	0	0	0
18	dodržení termínu schůzky se zákazníkem	0	0	0%	0	0	0

AH-ENERGY, s.r.o. Zlín	Standardy kvality dodávek elektřiny	Výtisk	1
		List	4
		Počet stránek	11

Výkaz standardu zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě

Držitel licence: **AH-ENERGY, s.r.o. Zlín**

Licence skupiny: 120304091

Standard zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě										
celkový počet případů										7
z toho v limitu										7
z toho mimo limit										0
počet žádostí o náhradu										0
nedořešeno										0
Evidenční číslo případu	Datum a čas obdržení žádosti	Žadatel	Datum a čas odeslání sdělení	Potřeba konkrétního měření nebo výpočtu (ANO/NE)	Datum a čas informování o potřebě měření	Napěťová hladina [kV]	Žádá o náhradu	Žádá o splnění standardu v jiném termínu	Náhrada poskytnuta	
13 PA V23	24.1.22 22:01	Intec, s.r.o.	26.1.23 15:40			0,4				
1 ST V23	16.2.23 12:34	Kovatom, s.r.o.	10.3.23 10:06			0,4				
2 PAS V23	14.3.23 15:00	AH-Energy, s.r.o.	14.3.23 15:00			0,4				
5 LO V23	4.5.23 13:21	Vitar, s.r.o.	30.5.23 15:20			0,4				
3 PAS V23	11.5.23 13:01	PEMIT, s.r.o.	30.5.23 16:02			0,4				
14 PA V23	10.7.23 12:04	Intec, s.r.o.	13.7.23 13:23			0,4				

AH-ENERGY, s.r.o. Zlín	Standardy kvality dodávek elektřiny	Výtisk	1
		List	5
		Počet stránek	11

14 PA V23	10.7.23 12:04	Intec, s.r.o.	13.7.23 13:23		0,4			
--------------	---------------	---------------	---------------	--	-----	--	--	--

AH-ENERGY, s.r.o. Zlín	Standardy kvality dodávek elektřiny	Výtisk	1
		List	6
		Počet stránek	11

Výkaz standardu dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny

Držitel licence: **AH-ENERGY, s.r.o. Zlín**

Licence skupiny: 120304091

Standard dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny												
počet přerušení dodávek (nad 3 minuty) celkem		24										
z toho v limitu		24										
z toho mimo limit		0										
počet žádostí o náhradu		0										
nedořešeno		0										
Držitel licence	Označení události	Typ události	Příčina události	Úroveň napětí	Počátek přerušení	Ukončení přerušení	Plánovaný začátek	Plánovaný konec	nj	tj * nj	Oznámeno a prokázáno úřadu	Žádá o splnění standardu v jiném termínu
AH-ENERGY, s.r.o. Zlín	2.03.2023	Přerušení dodávky z nadřazené soustavy	Přerušení dodávky z nadřazené soustavy	0,4	8:00	13:45	7:00	14:00	2	690		
AH-ENERGY, s.r.o. Zlín	25.4.2023	Práce v lokální distribuční soustavě	Rekonstrukce, opravy, údržbové a revizní práce	22	8:06	15:06	8:00	16:00	22	9240		
AH-ENERGY, s.r.o. Zlín	12.5.2023	Přerušení dodávky z nadřazené soustavy	Přerušení dodávky z nadřazené soustavy	0,4	7:30	16:00	7:30	16:00	1	510		

AH-ENERGY, s.r.o. Zlín	Standardy kvality dodávek elektřiny								Výtisk	1
									List	7
									Počet stránek	11

AH-ENERGY, s.r.o. Zlín	22.5.2023	Přerušeni dodávky z nadřazené soustavy	Přerušeni dodávky z nadřazené soustavy	0,4	8:15	12:17	7:15	15:00	6	1452		
AH-ENERGY, s.r.o. Zlín	25.5.2023	Přerušeni dodávky z nadřazené soustavy	Přerušeni dodávky z nadřazené soustavy	0,4	7:45	12:43	7:15	14:30	6	1788		
AH-ENERGY, s.r.o. Zlín	30.5.2023	Přerušeni dodávky z nadřazené soustavy	Přerušeni dodávky z nadřazené soustavy	0,4	8:13	15:15	7:45	17:15	8	3376		
AH-ENERGY, s.r.o. Zlín	5.6.2023	Práce v lokální distribuční soustavě	Rekonstrukce, opravy, údržbové a revizní práce	22	8:03	15:10	8:00	16:00	22	9394		
AH-ENERGY, s.r.o. Zlín	6.6.2023	Přerušeni dodávky z nadřazené soustavy	Přerušeni dodávky z nadřazené soustavy	0,4	8:00	15:30	7:45	17:15	8	3600		
AH-ENERGY, s.r.o. Zlín	9.6.2023	Přerušeni dodávky z nadřazené soustavy	Přerušeni dodávky z nadřazené soustavy	0,4	7:55	12:36	7:30	14:30	1	281		
AH-ENERGY, s.r.o. Zlín	12.6.2023	Přerušeni dodávky z nadřazené soustavy	Přerušeni dodávky z nadřazené soustavy	0,4	8:00	15:30	7:45	17:15	8	3600		
AH-ENERGY, s.r.o. Zlín	14.6.2023	Přerušeni dodávky z nadřazené soustavy	Přerušeni dodávky z nadřazené soustavy	0,4	8:00	15:30	7:45	17:15	8	3600		

AH-ENERGY, s.r.o. Zlín	Standardy kvality dodávek elektřiny								Výtisk	1
									List	8
									Počet stránek	11

AH-ENERGY, s.r.o. Zlín	21.6.2023	Přerušeni dodávky z nadřazené soustavy	Přerušeni dodávky z nadřazené soustavy	0,4	7:45	13:15	7:45	17:15	8	2640		
AH-ENERGY, s.r.o. Zlín	26.6.2023	Přerušeni dodávky z nadřazené soustavy	Přerušeni dodávky z nadřazené soustavy	0,4	8:00	17:15	7:45	17:15	8	4440		
AH-ENERGY, s.r.o. Zlín	3.7.2023	Přerušeni dodávky z nadřazené soustavy	Přerušeni dodávky z nadřazené soustavy	0,4	8:00	16:30	7:45	17:15	8	4080		
AH-ENERGY, s.r.o. Zlín	10.7.2023	Přerušeni dodávky z nadřazené soustavy	Přerušeni dodávky z nadřazené soustavy	0,4	8:00	17:00	7:45	17:15	8	4320		
AH-ENERGY, s.r.o. Zlín	31.7.2023	Přerušeni dodávky z nadřazené soustavy	Přerušeni dodávky z nadřazené soustavy	0,4	8:00	16:30	7:45	17:15	8	4080		
AH-ENERGY, s.r.o. Zlín	2.8.2023	Práce v lokální distribuční soustavě	Rekonstrukce, opravy, údržbové a revizní práce	22	8:15	16:00	7:30	16:30	16	7440		
AH-ENERGY, s.r.o. Zlín	11.8.2023	Práce v lokální distribuční soustavě	Rekonstrukce, opravy, údržbové a revizní práce	22	7:15	14:15	7:00	17:00	21	8820		
AH-ENERGY, s.r.o. Zlín	6.9.2023	Práce v lokální distribuční soustavě	Rekonstrukce, opravy, údržbové a revizní práce	22	8:10	9:38	7:30	10:30	22	1936		

AH-ENERGY, s.r.o. Zlín	Standardy kvality dodávek elektřiny								Výtisk	1
									List	9
									Počet stránek	11

AH-ENERGY, s.r.o. Zlín	8.9.2023	Přerušeni dodávky z nadřazené soustavy	Přerušeni dodávky z nadřazené soustavy	0,4	7:45	16:30	7:45	16:30	1	525		
AH-ENERGY, s.r.o. Zlín	8.9.2023	Přerušeni dodávky z nadřazené soustavy	Přerušeni dodávky z nadřazené soustavy	0,4	8:00	12:45	7:45	16:30	9	2565		
AH-ENERGY, s.r.o. Zlín	28.9.2023	Práce v lokální distribuční soustavě	Rekonstrukce, opravy, údržbové a revizní práce	22	8:02	13:30	8:00	16:00	21	6888		
AH-ENERGY, s.r.o. Zlín	18.10.2023	Přerušeni dodávky z nadřazené soustavy	Přerušeni dodávky z nadřazené soustavy	0,4	8:15	13:45	8:00	17:00	17	5610		
AH-ENERGY, s.r.o. Zlín	13.11.2023	Přerušeni dodávky z nadřazené soustavy	Přerušeni dodávky z nadřazené soustavy	0,4	7:47	9:58	7:45	13:15	1	131		

AH-ENERGY, s.r.o. Zlín	Standardy kvality dodávek elektřiny	Výtisk	1
		List	10
		Počet stránek	11

Výkaz standardu plynulosti přenosu nebo distribuce elektřiny

Držitel licence: **AH-ENERGY, s.r.o. Zlín**

Licence skupiny: 120304091

Standard plynulosti přenosu nebo distribuce elektřiny

Profil držitele licence	NN	VN	VVN	celkem
Počet připojených odběrných míst	188	5	0	193
Celková délka vedení (km)	49,492	4,747	0	54,24
% kabelového	100	38	0	-
Celková množství dodané elektřiny (MWh)	13 522	2 326	0	15 848

Měsíc	Četnost přerušení			Souhrnná doba trvání všech přerušení			Průměrná doba trvání jednoho přerušení		
	počet přerušení v měsíci ¹⁾ (kumulovaně)			minuty za měsíc (kumulovaně)			minuty za jedno přerušení (kumulovaně)		
	NN	VN	VVN	NN	VN	VVN	NN	VN	VVN
leden	1	0	0	25	0	0	25	0	0
únor	1	1	0	192	108	0	192	108	0
březen	1	0	0	345	0	0	345	0	0
duben	0	1	0	0	420	0	0	420	0
květen	7	1	0	2397	95	0	342	95	0
červen	5	3	0	2235	785	0	447	261	0
červenec	4	4	0	1725	41	0	431	10	0
srpen	0	6	0	0	924	0	0	154	0
září	4	5	0	823	658	0	206	132	0
říjen	0	4	0	0	558	0	0	140	0
listopad	1	2	0	13	161	0	13	81	0
prosinec	3	0	0	86	0	0	29	0	0

1) celkový počet přerušení v měsíci mimo akceptovaných mimořádných přerušení oznámených a prokázaných úřadu

AH-ENERGY, s.r.o. Zlín	Standardy kvality dodávek elektřiny	Výtisk	1
		List	11
		Počet stránek	11

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.

SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTRINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Držitel licence: AH-Energy, s.r.o.

Rok: 2023

Napětová hladina	nn	vn	vvn
Počet zákazníků [-]	188	5	0
Celkové množství distribuované elektřiny [MWh]	13522	2326	0
Délka kabelových vedení [km]	49,492	2,542	0
Délka venkovních vedení [km]	0	2,205	0



1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2022

§	Standard	Počet případů			Počet vyplacených náhrad [-]	Výše vyplacených náhrad [Kč]	Teoretická výše náhrad* [Kč]
		Celkem	Standard nedodržen				
		[-]	[-]	[%]			
5	ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny	6	0	0%	0	0	
6	dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny	6	0	0%	0	0	
7	výměny poškozené pojistky	0	0	0%	0	0	
9	lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí	0	0	0%	0	0	0
10	lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí	0	0	0%	0	0	0
11	zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě	7	0	0%	0	0	0
12	umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny	7	0	0%	0	0	0
13	ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlení zákazníka nebo dodavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci	0	0	0%	0	0	0
14	ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby	0	0	0%	0	0	0
15	výměny měřičního zařízení a vyrovnání plateb	0	0	0%	0	0	0
16	předávání údajů o měření	0	0	0%	0	0	0
17	lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny	0	0	0%	0	0	0
18	dodržení termínu schůzky se zákazníkem	0	0	0%	0	0	0

* Teoretická výše náhrad - výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali všichni zákazníci, kteří měli na poskytnutí náhrad právo.

2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2023

Zahnutá přerušení distribuce elektřiny	Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině			Průměrná souhrnná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině			Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napětové hladině		
	nn	vn	vvn	nn	vn	vvn	nn	vn	vvn
	SAIFI _{nn}	SAIFI _{vn}	SAIFI _{vvn}	SAIDI _{nn}	SAIDI _{vn}	SAIDI _{vvn}	CAIDI _{nn}	CAIDI _{vn}	CAIDI _{vvn}
	[1/rok]			[min/rok]			[min]		
neplánovaná	2,05	3,00	0,00	151,03	147,00	0,00	73,56	49,00	0,00
z toho poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho poruchová způsobená jednáním třetí osoby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
z toho ostatní neplánovaná	2,05	3,00	0,00	151,03	147,00	0,00	73,56	49,00	0,00
plánovaná	1,32	0,00	0,00	499,15	0,00	0,00	376,87	0,00	0,00
celkem - hladinové ukazatele	3,38	3,00	0,00	650,18	147,00	0,00	450,43	49,00	0,00
celkem - systémové ukazatele	6,38			797,18			499,43		

3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI, SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého napětí v posledních 3 letech (graficky)**4. Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny**

Komentář PDS může obsahovat např. komentář k přerušením způsobeným nejvýznamnější nepříznivou povětrnostní událostí, stručný obecný popis, jakým opatřením ke zlepšení nepřetržitosti distribuce, se PDS v daném roce věnoval, příp. kterým se chce v dalším období věnovat. Délka textu by měla být taková, aby celá zpráva nepřešlaha jednu stranu listu A4.